



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Comissão de Pregão – CPP

RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

PROCESSO TC Nº: 3925/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90009/2024

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

1. “Nossa empresa pretende participar do pregão eletrônico nº 90009/2024, para tanto solicitamos esclarecimento quanto ao item 4 que solicita Ar-condicionado do tipo Split Piso Teto Inverter **60.000 BTU/h**, se será aceito aparelho com 58.000 BTU/h. Algumas marcas, após a mudança na medição de capacidade energética, alteraram a capacidade para 58.000 BTUS.”

RESPOSTA: *“Entendo que pode ser aceito. Alguns fabricantes possuem equipamentos de 58.000 e outros de 60.000, mas a capacidade de refrigeração é muito similar.”*

Conforme as previsões do edital, respondemos aos esclarecimentos dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis.

Vitória, 12 de setembro de 2024.

THIAGO DUARTE

Membro da Equipe de Apoio



+55 27 3334-7600



www.tcees.tc.br



@tceespiritossanto



Rua José de Alexandre Buaziz, 157 - Enseada do Suá | Vitória - ES | CEP: 29050-913