



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Comissão de Pregão – CPP

RESPOSTA DE 2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

PROCESSO TC Nº: 3925/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90009/2024

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

1. *“Venho por meio deste solicitar esclarecimento a respeito da possibilidade de aceitação de variações nas especificações de BTUs dos aparelhos de ar condicionado tipo piso-teto. A maioria dos modelos disponíveis no mercado apresenta variações de potência, como 54.000, 55.000, 56.000, 57.000 ou 58.000 BTUs, que não fogem do padrão exigido para o desempenho adequado.
Gostaríamos de saber se essas variações serão aceitas no certame.
Observei que responderam no sistema sobre os aparelhos de 58.000btus ser aceito. Mas e as outras variações?”*

RESPOSTA: *“Entendemos que os aparelhos de 58.000 BTU são equivalentes aos de 60.000 BTU, cuja diferença se dá por questão de diferenciação de marcas, tendo sido apresentada uma declaração formal do fabricante a respeito.*

Entretanto, potências inferiores a 58.000 BTU entendemos que fica muito abaixo do especificado no edital, não mantendo a equivalência.

Portanto, serão aceitos aparelhos piso-teto entre 58.000 e 60.000 BTU apenas.”



+55 27 3334-7600



www.tcees.tc.br



@tceespiritossanto



Rua José de Alexandre Buaziz, 157 - Enseada do Suá | Vitória - ES | CEP: 29050-913



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Comissão de Pregão – CPP

Conforme as previsões do edital, respondemos aos esclarecimentos dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis.

Vitória, 17 de setembro de 2024.

THIAGO DUARTE

Membro da Equipe de Apoio



+55 27 3334-7600



www.tcees.tc.br



@tceespiritoso



Rua José de Alexandre Buaz, 157 - Enseada do Suá | Vitória - ES | CEP: 29050-913